



DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE N. 209 DEL 7 / 6 / 2023

OGGETTO: Affidamento incarico per l'intervento di manutenzione pompa circolatore impianto acqua fredda del Teatro Lirico di Cagliari, all'operatore economico IEM SRL - CIG: YC73B7515D.

IL SOVRINTENDENTE

VISTI

il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 13 marzo 2020 (rep. 130 del 13 marzo 2020), con il quale è stato nominato il Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

il D. Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss. mm. ii. recante *Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori*;

il proprio Regolamento per l'acquisto di beni e servizi pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

la richiesta n. 589 del 16 maggio 2023 del reparto Impiantisti Termoidraulici della Fondazione nella quale si manifesta la necessità di provvedere all'intervento di manutenzione della pompa circolatore dell'impianto acqua fredda del Teatro Lirico di Cagliari, attraverso l'operatore economico IEM SRL a seguito di un sopralluogo tecnico;

PRESO ATTO

della documentazione prodotta dal RUP, dalla quale risulta che:

– in ottemperanza all'art. 58 del D. Lgs 50/2016, in data 19 maggio 2023, attraverso la piattaforma telematica per le gare della Fondazione, si è provveduto ad invitare l'operatore economico Ditta IEM SRL a presentare la propria migliore offerta economica per l'intervento in oggetto;

– al termine stabilito per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 10:00 del giorno 22 maggio 2023, è pervenuta la seguente offerta:

Ditta IEM SRL:

REVISIONE ELETTROPOMPA KSB 5,5 KW:

- Apertura e verifica preliminare dei componenti elettrici e meccanici.

R



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

REVISIONE AVVOLGIMENTO:

- Prove di isolamento avvolgimenti tra le fasi e verso massa
- Prove resistenze ohmiche avvolgimenti
- Prova cortocircuito statore per verifica correnti assorbite
- Pulizia avvolgimento con solventi dielettrici.
- Eventuale ripristino legature ammaraggi avvolgimenti.
- Trattamento termico a mezzo di forno autoventilato
- Verniciatura avvolgimenti con smalto isolante

PARTI MECCANICHE:

- Rilievi meccanici alloggi cuscinetti su scudi e sedi cuscinetti su albero
- Verifica linearità albero rotore
- Pulizia e/o Sabbiatura particolari, ove necessaria
- Rifacimento sede calotta LV
- Rifacimento sede tenuta albero
- Rifacimento guarnizione voluta
- Rifacimento foro albero
- Equilibratura masse rotanti
- Fornitura e sostituzione cuscinetti 6208 2RS C3 (sost tenuta(fornita da cliente)
- Chiusura della macchina
- Collaudo con rilascio di bollettino
- Verniciatura finale
- Consegna e rimontaggio con l'ausilio di ns camion gru

per un importo totale di € 1.323,00 più IVA;

SENTITO

il Responsabile del reparto Impiantisti Termoidraulici della Fondazione che valuta l'offerta dell'operatore economico Ditta IEM SRL congrua e corrispondente a quanto richiesto;

DETERMINA

di affidare all'operatore economico IEM SRL l'incarico per l'intervento di manutenzione della pompa circolatore dell'impianto acqua fredda del Teatro Lirico di Cagliari, come di seguito descritto:

REVISIONE ELETTROPOMPA KSB 5,5 KW:

- Apertura e verifica preliminare dei componenti elettrici e meccanici.

REVISIONE AVVOLGIMENTO:

- Prove di isolamento avvolgimenti tra le fasi e verso massa
- Prove resistenze ohmiche avvolgimenti
- Prova cortocircuito statore per verifica correnti assorbite
- Pulizia avvolgimento con solventi dielettrici.
- Eventuale ripristino legature ammaraggi avvolgimenti.
- Trattamento termico a mezzo di forno autoventilato
- Verniciatura avvolgimenti con smalto isolante

PARTI MECCANICHE:

- Rilievi meccanici alloggi cuscinetti su scudi e sedi cuscinetti su albero



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

- Verifica linearità albero rotore
- Pulizia e/o Sabbiatura particolari, ove necessaria
- Rifacimento sede calotta LV
- Rifacimento sede tenuta albero
- Rifacimento guarnizione voluta
- Rifacimento foro albero
- Equilibratura masse rotanti
- Fornitura e sostituzione cuscinetti 6208 2RS C3 (sost tenuta(fornita da cliente)
- Chiusura della macchina
- Collaudo con rilascio di bollettino
- Verniciatura finale

per un importo totale di € 1.323,00 più IVA, compresa la consegna e il rimontaggio della pompa con l'ausilio di camion gru;

che il presente affidamento diverrà efficace solo a seguito della verifica dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. N° 50/2016;

di pubblicare la presente determinazione sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. N° 50/2016.

II SOVRINTENDENTE
M° Nicola Colabianchi