

**DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE N. 190 del 20/05/2024**

**OGGETTO:** Affidamento incarico per l'intervento di sostituzione attuatori elettrici per serranda tagliafuoco sulle condotte dell'aria dell'impianto di condizionamento del Teatro Carmen Melis di Cagliari, all'operatore economico INTEGRA SISTEMI di Mario Usai - CIG: B1B3F47FF5.

**IL SOVRINTENDENTE**

*VISTI*

il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 13 marzo 2020 (rep. 130 del 13 marzo 2020), con il quale è stato nominato il Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante disposizioni sulle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

la richiesta n. 1306 del 24 novembre 2023 dell'ufficio Tecnico della Fondazione, nella quale si manifesta la necessità di provvedere mediante l'operatore economico INTEGRA SISTEMI di Mario Usai, per unicità del prodotto oggetto dell'intervento, alla sostituzione degli attuatori elettrici delle serrande tagliafuoco su canale e la sostituzione degli attuatori elettrici per serranda tagliafuoco installati sulle condotte dell'aria dell'impianto di condizionamento del Teatro Carmen Melis di Cagliari;

*PRESO ATTO*

della documentazione prodotta dal RUP, dalla quale risulta che:

– in ottemperanza all'art. 25 del D. Lgs 36/2023, in data 27 novembre 2023, attraverso la piattaforma telematica per le gare della Fondazione, si è provveduto ad invitare l'operatore economico in possesso dei requisiti necessari all'affidamento (Ditta INTEGRA SISTEMI di Mario Usai) a presentare la propria migliore offerta economica;

– al termine stabilito per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del 28 novembre 2023, è pervenuta la seguente offerta:

Ditta INTEGRA SISTEMI di Mario Usai:

➤ Preventivo n. 48/MU del 28.11.2023:



- Fornitura n. 1 attuatore omologato Modello BF24-TN-2 con ritorno a molla, combinato con dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C), per serrande tagliafuoco e tagliafumi 90° in impianti di ventilazione e condizionamento.

- Coppia motore 18 Nm / 12 Nm
- Alimentazione AC/DC 24 V
- Comando On/Off
- Contatti ausiliari: 2 x SPDT
- Interfaccia meccanica Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante.

Certificazione IEC/EN IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14.

- Fornitura n. 1 attuatore omologato Modello BFN24-T con ritorno a molla, combinato con dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C), per serrande tagliafuoco e tagliafumi 90° in impianti di ventilazione e condizionamento.

- Coppia motore 9 Nm / 7 Nm
- Alimentazione AC/DC 24 V
- Comando On/Off
- Contatti ausiliari 2 x SPDT
- Interfaccia meccanica Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante

Certificazione IEC/EN IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14.

- Installazione attuatori elettrici;
  - Quota di installazione di 2 attuatori comprese le seguente attività:
  - Rimozione attuatori preesistenti e relativi sonde termiche - Installazione 2 nuovi attuatori e relativi sonde termiche;
  - Collegamento cablaggio elettrico/segnalazione della centrale rilevazione incendio;
  - Prove funzionali dei dispositivi con rilascio del report tecnico;
- per un importo totale del servizio e della fornitura pari a € 1.153,00 più IVA.

### *SENTITO*

il responsabile dell'ufficio Tecnico della Fondazione, che valutata l'offerta pervenuta, comunica che la stessa risulta essere congrua e corrispondente a quanto richiesto dalla Fondazione;

### **DETERMINA**

di affidare all'operatore economico INTEGRA SISTEMI di Mario Usai, l'incarico per la fornitura e la sostituzione degli attuatori elettrici per serranda tagliafuoco su canale e sostituzione attuatori elettrici per serranda tagliafuoco installati sulle condotte dell'aria dell'impianto di condizionamento del Teatro Carmen Melis di Cagliari come di seguito descritto:

- Fornitura n. 1 attuatore omologato Modello BF24-TN-2 con ritorno a molla, combinato con dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C), per serrande tagliafuoco e tagliafumi 90° in impianti di ventilazione e condizionamento.

- Coppia motore 18 Nm / 12 Nm
- Alimentazione AC/DC 24 V
- Comando On/Off
- Contatti ausiliari: 2 x SPDT
- Interfaccia meccanica Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante.

Certificazione IEC/EN IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14.

- Fornitura n. 1 attuatore omologato Modello BFN24-T con ritorno a molla, combinato con dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C), per serrande tagliafuoco e tagliafumi 90° in impianti di ventilazione e condizionamento.

- Coppia motore 9 Nm / 7 Nm
- Alimentazione AC/DC 24 V
- Comando On/Off
- Contatti ausiliari 2 x SPDT
- Interfaccia meccanica Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante

Certificazione IEC/EN IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14.

- Installazione attuatori elettrici;
  - Quota di installazione di 2 attuatori comprese le seguente attività:
  - Rimozione attuatori preesistenti e relativi sonde termiche - Installazione 2 nuovi attuatori e relativi sonde termiche;
  - Collegamento cablaggio elettrico/segnalazione della centrale rilevazione incendio;
  - Prove funzionali dei dispositivi con rilascio del report tecnico;
- per un importo totale del servizio e della fornitura pari a € 1.153,00 più IVA.

che il presente affidamento diverrà efficace solo a seguito della verifica dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. N° 36/2023;

che il presente affidamento per l'importo di € 1.153,00 IVA esclusa, è finanziato con fondi di bilancio della Fondazione come da capitolo di bilancio;

di pubblicare la presente determinazione sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 2, del D.Lgs. N° 36/2023.

II SOVRINTENDENTE  
M° Nicola Colabianchi

