



2240001059801



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI  
FONDAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE N. 271 del 25/07/24

**OGGETTO:** Affidamento incarico per l'intervento tecnico di variante in corso d'opera sui quadri elettrici della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, all'operatore economico QSERVICE S.R.L. - CIG: B291E4818B.

IL SOVRINTENDENTE

VISTI

il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 13 marzo 2020 (rep. 130 del 13 marzo 2020), con il quale è stato nominato il Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante disposizioni sulle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

le previsioni di cui alla Determina n. 197 del 29 maggio 2024 con la quale in attuazione dell'art. 52 co. 1 del d.lgs. 36/2023 la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, ha statuito che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; e che la Fondazione, provvederà a verificare le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

la richiesta n. 533 del 17 giugno 2024 del Reparto Impiantisti Elettrici della Fondazione, corredata da una relazione tecnica dettagliata, nella quale si manifesta la necessità di provvedere ad affidare all'operatore economico QSERVICE S.R.L., aggiudicatario dell'incarico per la progettazione e realizzazione dei quadri elettrici BT servizio ced/UPS, prese Foyer, servizi di rete e Dimmer del Teatro Lirico di Cagliari, gli interventi di variante in corso d'opera sui quadri elettrici della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, come di seguito riportato:

- Aggiunta di Interruttore differenziale compatto 2P C32 PI=6kA 30mA tipo A, completo di bobina di minima tensione cablata per sgancio di emergenza sul centralino QUPSATV[147];
- Aggiunta di Interruttore differenziale compatto 1P+N C16 PI=6kA 30mA tipo A;
- Aggiunta di mano d'opera ed accessori per le suddette aggiunte sul quadro;
- Aggiunta di n°2 interruttori sul (QUADRO DISTRIBUZIONE TORRETTE FOYER);
- Aggiunta di MO e accessori per il cablaggio dei suddetti interruttori;
- Trasporto in sala Dimmer del nuovo quadro, risalita dei cavi e rimontaggio dello stesso in sala Dimmer;
- Aggiunta n. 1 Interruttore 4P C63 PI=25kA, n. 1 Blocco differenziale 4P 63A 30mA tipo A, n. 1 Interruttore 2P C32 PI=25kA, n. 2 Blocco differenziale 2P 32A 30mA tipo A, n. 1 Interruttore 2P C10 PI=25kA;
- Collegamento dei cavi per l'alimentare dal quadro esistente, nuovo quadro Dimmer.

*PRESO ATTO*

della documentazione prodotta dal RUP, dalla quale risulta che:

– in ottemperanza all'art. 25 del D. Lgs 36/2023, in data 17 luglio 2024, attraverso la posta certificata del Provveditorato ed Economato del Teatro Lirico di Cagliari, si è provveduto ad invitare l'operatore economico in possesso dei requisiti necessari all'affidamento QSERVICE S.R.L. a presentare la propria migliore offerta economica relativa agli interventi di variante;

– al termine stabilito per la presentazione dell’offerta, previsto per le ore 12:00 del giorno 18 luglio 2024, l’operatore economico QSERVICE S.R.L., presenta la seguente proposta economica:

QSERVICE S.R.L. - Prev. n. QP24-210 Rev-00:

Esecuzione della lavorazione secondo “ Nostro Sistema di Gestione per la qualità : ISO 9001:2015“

Il preventivo comprende:

1. Aggiunta di Interruttore differenziale compatto 2P C32 PI=6kA 30mA tipo A completo di bobina di minima tensione cablata per sgancio di emergenza sul centralino QUPSATV [147], aggiunta di Interruttore differenziale compatto 1P+N C16 PI=6kA 30mA tipo A, aggiunta di mano d’opera ed accessori per le suddette aggiunte sul quadro.

2. Aggiunta di n°2 interruttori sul (QUADRO DISTRIBUZIONE TORRETTE FOYER) come da Vs richiesta, e aggiunta di MO e accessori per il cablaggio dei suddetti interruttori.

3. per il trasporto in sala Dimmer del quadro nuovo è stasto necessario che smontassimo la risalita cavi e poi la rimontassimo una volta portate le due colonne in sala Dimmer, questo ha comportato dei costi aggiuntivi di Mano d’opera (2 persone per 8 ore)

4. Aggiunta di:

Interruttore 4P C63 PI=25kA	1
Blocco differenziale 4P 63A 30mA tipo A	1
Interruttore 2P C32 PI=25kA	1
Blocco differenziale 2P 32A 30mA tipo A	2
Interruttore 2P C10 PI=25kA	1

sul quadro Dimmer rispetto allo schema di preventivo ed ordine.

5. Collegamento dei cavi da Voi forniti per alimentare dal quadro esistente il nuovo quadro Dimmer.

Costo totale per varianti su intervento e fornitura € 2.338,50 più IVA;

VOCI EXTRA:

attività richieste al di fuori dei precedenti punti verranno valorizzate come:

- Manodopera di operaio qualificato 37.5 €/h;
- Manodopera di operaio comune 34 €/h;
- Manodopera eventualmente sostituiti: A consuntivo;

Indicazione Oneri per la Sicurezza art. 26 comma 5 - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

Si precisa altresì che, di tale importo totale, gli oneri economici finalizzati all’adozione e rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente ammontano a Euro 300,00.

A

**SENTITO**

il Responsabile degli Impiantisti Elettrici della Fondazione, il quale verificata l'offerta comunica che la stessa risulta essere congrua e corrispondente agli interventi di variante in corso d'opera effettuati dall'operatore economico QSERVICE S.R.L.;

**DETERMINA**

di affidare all'operatore economico Ditta QSERVICE S.R.L., l'incarico per l'intervento tecnico di variante in corso d'opera sui quadri elettrici della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, come di seguito specificato:

1. Aggiunta di Interruttore differenziale compatto 2P C32 PI=6kA 30mA tipo A completo di bobina di minima tensione cablata per sgancio di emergenza sul centralino QUPSATV [147], aggiunta di Interruttore differenziale compatto 1P+N C16 PI=6kA 30mA tipo A, aggiunta di mano d'opera ed accessori per le suddette aggiunte sul quadro.

2. Aggiunta di n°2 interruttori sul (QUADRO DISTRIBUZIONE TORRETTE FOYER) come da Vs richiesta, e aggiunta di MO e accessori per il cablaggio dei suddetti interruttori.

3. per il trasporto in sala Dimmer del quadro nuovo è stasto necessario che smontassimo la risalita cavi e poi la rimontassimo una volta portate le due colonne in sala Dimmer, questo ha comportato dei costi aggiuntivi di Mano d'opera (2 persone per 8 ore)

4. Aggiunta di:

Interruttore 4P C63 PI=25kA	1
Blocco differenziale 4P 63A 30mA tipo A	1
Interruttore 2P C32 PI=25kA	1
Blocco differenziale 2P 32A 30mA tipo A	2
Interruttore 2P C10 PI=25kA	1

Sul quadro Dimmer rispetto allo schema di preventivo ed ordine.

5. Infine collegamento dei cavi da Voi forniti per alimentare dal quadro esistente il nuovo quadro Dimmer.

per un importo complessivo pari a € 2.338,50 più IVA;


*M*

che il presente affidamento per l'importo di € 2.338,50 IVA esclusa, è finanziato con fondi di bilancio della Fondazione come da capitolo di bilancio;

di pubblicare la presente determinazione sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 2, del D.Lgs. N° 36/2023.

II SOVRINTENDENTE

M° Nicola Colabianchi



R