



Z250001466201

DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE N.

237 / 28.11.2025

Oggetto: Affidamento dell'incarico per l'intervento di riparazione del gruppo pompe circolatori dell'impianto di condizionamento dei nuovi locali del Teatro Lirico di Cagliari (Uffici e Sartoria), del Teatro e Foyer Carmen Melis, alla Ditta SARDA CLIMA S.R.L. – CIG: B94B34C234.

IL SOVRINTENDENTE

VISTI

il Decreto del Ministro della Cultura del 25 giugno 2025 (rep. 205 del 25 giugno 2025), con il quale è stato nominato Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari il Dott. Andrea Cigni;

lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente";

il Decreto del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n.80 del 17/02/2023 con cui è stata approvata definitivamente la dotazione organica precedentemente approvata dal CdI con Deliberazione n.24 del 29/06/2021;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante disposizioni sulle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

le previsioni di cui alla Determina n. 38 del 07 febbraio 2025 con la quale, in attuazione dell'art. 52 co. 1 del d.lgs. 36/2023, la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari ha statuito che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e che la Fondazione provvederà a verificare

A

le dichiarazioni previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

CONSIDERATA

la richiesta n. 373 del 09 giugno 2025, proveniente dal Reparto Impiantisti Termoidraulici della Fondazione, relativa alla necessità di incaricare una ditta specializzata per la riparazione del gruppo pompe circolatori dell'impianto di condizionamento dei nuovi locali del Teatro Lirico di Cagliari (Uffici e Sartoria), del Teatro e Foyer Carmen Melis di Cagliari.

PRESO ATTO

della documentazione prodotta dal RUP, dalla quale risulta che:

– In data 18 giugno 2025, in ottemperanza all'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, sono stati invitati, tramite la piattaforma telematica per gli acquisti della Fondazione, i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti per l'affidamento:

- Ditta SARDA CLIMA SVILUPPO S.R.L.;
- Ditta BZ CLIMA S.R.L. Unipersonale;
- Ditta TEPOR S.P.A.;
- STEVA S.R.L.

Entro il termine di presentazione fissato per le ore 12:00 del 20 giugno 2025, è pervenuta la sola seguente offerta economica:

Ditta SARDA CLIMA SVILUPPO S.R.L. - Preventivo Prot. n. SCS 250609 SL1 – Offerta n.74

1. Smontaggio di componenti collettore deteriorato dalla ruggine, a partire dalle valvole wafer, compreso la fornitura e posa in opera di nuovo giunto antivibrante, nuova valvola di ritegno flangiata, n° 2 barilotto flangiato realizzato in opera a misura, nuove guarnizioni, pulizia flange del circolatore, verniciatura di parti arrugginite dopo la loro pulizia, riassettaggio del tutto, fornitura e posa in opera di nuovo rivestimenti in materiale elastomerico:

A



- Smontaggio di componenti collettore deteriorato dalla ruggine, a partire dalle valvole wafer, compreso la fornitura e posa in opera di nuovo giunto antivibrante, nuova valvola di ritegno flangiata, n° 2 barilotto flangiato realizzato in opera a misura, nuove guarnizioni, pulizia flange del circolatore, verniciatura di parti arrugginite dopo la loro pulizia, riassettaggio del tutto, fornitura e posa in opera di nuovo rivestimenti in materiale elastomerico. il tutto per il diametro 100;

N° 1 x €/cad 3.181,80;

- Smontaggio di componenti collettore deteriorato dalla ruggine, a partire dalle valvole wafer, compreso la fornitura e posa in opera di nuovo giunto antivibrante, nuova valvola di ritegno flangiata, n° 2 barilotto flangiato realizzato in opera a misura, nuove guarnizioni, pulizia flange del circolatore, verniciatura di parti arrugginite dopo la loro pulizia, riassettaggio del tutto, fornitura e posa in opera di nuovo rivestimenti in materiale elastomerico. il tutto per il diametro 65;

N° 2x €/cad 3.078,26 = 6156,52€;

- Smontaggio di componenti collettore deteriorato dalla ruggine, a partire dalle valvole wafer, compreso la fornitura e posa in opera di nuovo giunto antivibrante, nuova valvola di ritegno flangiata, n° 2 barilotto flangiato realizzato in opera a misura, nuove guarnizioni, pulizia flange del circolatore, verniciatura di parti arrugginite dopo la loro pulizia, riassettaggio del tutto, fornitura e posa in opera di nuovo rivestimenti in materiale elastomerico. il tutto per il diametro 50;

N° 1 x €/cad 2.999,710;

per un importo complessivo pari a € 12.338,03 più IVA.

SENTITO

il Responsabile del Reparto Impiantisti Termoidraulici, il quale ha ritenuto l'offerta della Ditta SARDA CLIMA SVILUPPO S.R.L. idonea sotto il profilo tecnico;



VERIFICATA

dal Direttore Amministrativo della Fondazione la congruità dell'offerta economica presentata dalla ditta SARDA CLIMA SVILUPPO S.R.L.;

DETERMINA

Di affidare alla Ditta SARDA CLIMA SVILUPPO S.R.L. l'incarico per la riparazione del gruppo pompe circolatori dell'impianto di condizionamento dei nuovi locali del Teatro Lirico di Cagliari (Uffici e Sartoria), del Teatro e Foyer Carmen Melis, per un importo complessivo pari a € 12.338,03 più IVA.

Di imputare la spesa sul bilancio della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, secondo quanto previsto nel relativo capitolo di spesa

Di incaricare l'Ufficio Provveditorato ed Economato a porre in essere gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

Di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi della normativa vigente e del D. Lgs. 36/2023.

II SOVRINTENDENTE

Dott. Andrea Cigni

